

	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL	EDITAL n.º 2/2017
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na amostra de consumo, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado.		2º TRIMESTRE 2017 01 de Abril a 30 de Junho

Cronograma relativo à zona de abastecimento: Digueifel

Cronograma das recolhas efectuadas		
Data	Local	Parâmetros
27-04-2017	Digueifel - Rua Ribeiro - Associação	R1
29-06-2017	Digueifel - Moradia de Armando Lourenço n.º36	R1

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Digueifel

	Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Σ	Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
	Desinfectante residual (mg Cl ₂ /L)	---	0,54	0,55	---	---	2	2	100

- Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
 Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

V.P. - Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D._Não Detectado

O Presidente da Câmara Municipal

- José Carlos Alexandrino Mendes -

